



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Краснодарского края

**Прокуратура
Павловского района**

ул. Горького, 295, ст. Павловская, Россия, 352040
тел. 8 (86191) 5-22-98

18.02.2025 №07-01-2025/303-25-20030041

На № _____

Директору ГАОУ КК
«Новолеушковская школа-интернат
с профессиональным обучением»

Курасовой Т.И.

ул. Калинина, 27
ст. Новолеушковская,
Павловский район, 352070

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований
санитарно-эпидемиологического законодательства
при организации питания обучающихся,
законодательства о техническом состоянии
учреждений социального обслуживания,
трудового законодательства

Проведенной прокуратурой района с привлечением специалистов территориального отдела Роспотребнадзора проверкой исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания обучающихся, в деятельности ГАОУ КК «Новолеушковская школа-интернат с профессиональным обучением» выявлены нарушения закона.

В соответствии с положениями ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» охрана здоровья обучающихся включает в себя в том числе организацию питания обучающихся.

Как указано в ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», при организации питания в образовательных организациях обязательно соблюдение научно обоснованных физиологических норм питания человека.

При установлении минимальных социальных стандартов уровня жизни населения, гарантируемых государством, должны учитываться физиологические нормы питания человека.

Изучением справки специалиста территориального отдела Роспотребнадзора, представленной в прокуратуру района по результатам проверки установлено, что меню питания на сутки для учащихся учреждения всех возрастных групп не соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания» приложение № 9.

Согласно п. 8.1.2 таблица 3 Приложения № 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», суммарный объем блюд полдника для учащихся возрастной категории 7-11 лет составляет не менее 300 гр., для учащихся возрастной категории 12 лет и старше – не менее 350 гр.

Так, в примерном (14-ти дневном) меню питания на сутки для всех возрастных групп учащихся, выявлено занижение суммарного объема блюд полдника, учитывая круглосуточное пребывание детей в учреждении:

Прокуратура Павловского района Краснодарского
края
№ 07-01-2025/303-25-20030041

- для учащихся возрастной категории 7-11 лет: день 3 неделя 1 – суммарный объем блюд полдника - 280 гр., при норме - не менее 300 гр.

- для учащихся возрастной категории 12-18 лет: день 3 неделя 1 – 310 гр., день 4 неделя 1 – 340 гр., день 5 неделя 2– 340 гр., день 7 неделя 2– 310 гр., при норме - не менее 350 гр.

Указанные нарушения действующего законодательства были допущены ответственными должностными лицами ГАОУ КК «Новолеушковская школа-интернат с профессиональным обучением» ввиду ослабления контроля руководства учреждения и нарушили права несовершеннолетних в части организации полноценного питания, что недопустимо и требует незамедлительного устранения.

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения требований технического состояния в учреждениях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием граждан.

Статьей 7 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее – Федеральный закон № 384-ФЗ) установлено, что строительные конструкции и основание здания или сооружения должны обладать такой прочностью и устойчивостью, чтобы в процессе строительства и эксплуатации не возникало угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей.

Согласно ст. 36 Федерального закона № 384-ФЗ безопасность здания или сооружения в процессе эксплуатации должна обеспечиваться посредством технического обслуживания, периодических осмотров и контрольных проверок и (или) мониторинга состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, а также посредством текущих ремонтов здания или сооружения.

Контроль за техническим состоянием зданий и объектов следует осуществлять путем проведения систематических плановых и внеплановых осмотров с использованием современных средств технической диагностики Пунктами 4.1, 4.3, 5.1.1 Межгосударственного стандарта ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», утвержденного Приказом Росстандарта от 27.12.2012 № 1984-ст, предусмотрено, что обследование и мониторинг технического состояния зданий и сооружений проводят силами специализированных организаций, оснащенных современной приборной базой и имеющих в своем составе высококвалифицированных и опытных специалистов.

Первое обследование технического состояния зданий и сооружений проводится не позднее чем через 2 года после их ввода в эксплуатацию.

В дальнейшем обследование технического состояния зданий и сооружений проводится не реже 1 раза в 10 лет.

Проведенной прокуратурой проверкой установлено, что ГАОУ КК «Новолеушковская школа-интернат с профессиональным обучением» эксплуатационный контроль за техническим состоянием зданий и сооружений их элементов, со стороны ответственных лиц и органов, в том числе собственника, должным образом не осуществляется - обследование технического состояния с привлечением специализированных организаций не проведено.

Так, в здании спальный корпус (лит. А1):

- в помещениях на внутренних стенах в отделке местами мелкие вертикальные и наклонные волосяные трещины с шириной раскрытия до 3мм;

- на первом этаже в одном из помещений учебного класса покрытие пола из ламинатной доски имеет повреждения в виде коробления ламинатных досок, вздутия, сколы, потертости, сильно изношены;

- на первом этаже в одном из помещений затрудненное открывание дверей, нижняя часть дверного полотна при открывании цепляется за покрытие пола из керамической плитки (оседание, перекося дверного полотна либо неправильно выполнен монтаж покрытия пола);

- на втором этаже в помещении душевые отсутствуют вентиляция;

- на втором этаже в помещении санузел неплотный притвор оконного полотна в оконном блоке, повреждение стеклопакета (трещина стекла), не работает механизм закрывания створки окна, сломаны ручки окон;

- на лестничном марше имеются незначительные разрушения покрытия проступи из керамогранитной плитки (трещины и сколы плитки);

- на некоторых окнах отсутствуют наружные отливы окон, из-за чего при выпадении осадков и изменении температур происходит разрушение наружной кладки подоконной части окна, установленные наружные отливы окон имеют недостаточный выход за наружную поверхность стены;

- водосточные желоба кровли имеют повреждения (борта желоба выгнуты в наружную сторону) вследствие чего происходит намокание стен и разрушение кирпичной кладки, вымывание, размораживание и выветривание швов кладки, причина образования этого дефекта из-за чрезмерной снеговой нагрузки, обледенения и схода слежавшегося снега и льда с крыши во время эксплуатации, а также обнаружено засорение опавшей листвой водосточных желобов, препятствующей стоку воды с кровли.

В здании столовая (лит. В, лит. В1):

- на наружной поверхности стен обнаружены вертикальные трещины: протяженностью от цоколя до карнизного свеса кровли в месте примыкания зданий «лит. В» и «лит. В1», а также незначительные несквозные трещины в месте примыкания пристройки;

В здании кабинет прикладного труда (лит. Н, лит. н):

- в некоторых местах цокольной части фундаментов здания «лит. Н», «лит. н» отсутствует отмостка, отводящая атмосферные осадки от грунтового основания фундаментов, в связи с чем происходит просадка, смещение фундаментов и появление трещин на стенах.

В здании учебный корпус профессионального обучения (лит. О, лит. О1):

- на внутренних и наружных стенах здания лит. О, лит. О1 в отделке местами мелкие вертикальные, наклонные и горизонтальные трещины с шириной раскрытия до 5мм;

- неплотный притвор дверного полотна в дверном блоке (оседание, перекося дверного полотна, затрудненное открывание дверей) эвакуационного выхода здания «лит. О»;

Несмотря на наличие обязанности у лиц, эксплуатирующих здания, сооружения, проведения обследования технического состояния, осмотр зданий и сооружений должностными лицами учреждений социального обслуживания осуществляется без привлечения специализированных организаций.

Указанные нарушения стали возможны вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами учреждения, отсутствия должного контроля за деятельностью подчиненных сотрудников со стороны руководства, что создает предпосылки возникновения чрезвычайных ситуаций,

ставит под угрозу жизнь и здоровье пребывающих в помещениях граждан, в том числе несовершеннолетних и требует незамедлительного устранения.

Проведенной прокуратурой района проверкой по обращениям Гейнц К.Л., Богатской И.К., Арефьевой Е.Б., в деятельности ГАОУ КК «Новолеушковская школа-интернат с профессиональным обучением» выявлены нарушения требований трудового законодательства.

Исходя из положений ст. 135 Трудового кодекса Российской Федерации, системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования, устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

Статьей 191 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком, почетной грамотой, представляет к званию лучшего по профессии).

Другие виды поощрений работников за труд определяются коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка, а также уставами и положениями о дисциплине. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть представлены к государственным наградам.

Установлено, что социально-трудовые отношения между работодателем и работниками урегулированы в учреждении коллективным договором, разработанным на период 2023-2026, зарегистрированным ГКУ КК «Центр занятости населения Павловского района» от 08.12.2023 № 119.

При этом, Положение о материальном стимулировании работников не период действия коллективного договора не разработано.

Проверкой установлено, что работодателем в период с января по октябрь 2024 работникам устанавливались доплаты «О поощрении работников» (премия по итогам года) со ссылкой на п. 4.4 ч. 4 Положения о материальном стимулировании работников ГАОУ КК «Новолеушковская школа-интернат с профессиональным обучением», которое не разработано.

Положение о материальном стимулировании учреждения утверждено председателем профсоюзного комитета и зарегистрировано в территориальном органе центра занятости лишь 17.10.2024.

Кроме того, анализом сведений о поощрении работников ГАОУ КК «Новолеушковская школа-интернат с профессиональным обучением» установлено, что при установлении премий отсутствует принцип объективного распределения.

В приказах «О поощрении работников» руководитель не указывает критерии оценки показателей эффективности работы, которые утверждены Положением о материальном стимулировании.

Выявленные нарушения требований трудового законодательства стали возможны ввиду ослабления контроля руководителя учреждения, создали предпосылки к нарушению прав работников на обеспечение равенства возможностей без всякой дискриминации на продвижение по работе с учетом производительности труда, квалификации и стажа работы по специальности, что требует принятие незамедлительных мер, направленных на их устранение.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 7, 22, 24
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района и принять конкретные меры к устранению нарушений законодательства, отмеченных в нем.
2. Уведомить прокурора района о дате, времени и месте рассмотрения данного представления.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в выявленных нарушениях законодательства.
4. О мерах, принятых к устранению выявленных нарушений, письменно сообщить в прокуратуру района в течение установленного законом месячного срока со дня поступления настоящего представления, с приложением копии приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности.

Заместитель прокурора района

советник юстиции

А.В. Минаков

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00B91F011CD35875635A5B14684DC70A91
Владелец **Минаков Алексей Викторович**
Действителен с 07.11.2024 по 31.01.2026